

ВЫПИСКА ИЗ ГРАФИКА
ограничения режима потребления электрической мощности на территории РМЭ на 2025/2026 гг. для
АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

№ п/п	Потребитель	Наим. подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2	ВЛ-1013 АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Заместитель главного инженера по эксплуатации Чуприна Евгений Ростиславович, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Феррони")	ПС 110 кВ Аленкино	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55
29	Л-1014 ТП-485П АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Заместитель главного инженера по эксплуатации Чуприна Евгений Ростиславович, Диспетчер 45-33-22 (ОАО "Йошкар-Олинский ремонтный завод")	ПС 110 кВ Заречная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
30	Л-1004 АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Заместитель главного инженера по эксплуатации Чуприна Евгений Ростиславович, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Алатойс", т.42-13-82; ОАО "Стройкерамика", т.89648615919; Тяг.п/ст №4 - МП "Троллейбусный транспорт", т.46-93-36 ; ОАО "Ремзавод", т.64-26-59)	ПС 110 кВ Заречная	0,05	0,10	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48
67	Л-63, 56, 83 АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Заместитель главного инженера по эксплуатации Чуприна Евгений Ростиславович, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Новатор-С")	ПС 110 кВ Кожино	0,20	0,40	0,60	0,80	1,01	1,21	1,41	1,61	1,81	2,01
68	Л-61, 71 АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Заместитель главного инженера по эксплуатации Чуприна Евгений Ростиславович, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Контакт")	ПС 110 кВ Кожино	0,13	0,26	0,40	0,53	0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32
69	Л-55 АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Заместитель главного инженера по эксплуатации Чуприна Евгений Ростиславович, Диспетчер 45-33-22 (ООО «Электроконтакт» т.45-17-70/74-21-01, ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» т.52-29-99; филиал Маризнерго т.68-13-71, ООО Йошкар-Олинский мясокомбинат прием.52-10-01; ООО «МКМ» т.8 902 430 11 35, ООО "Казанский посад" и ООО "Маризкспресс" пр.23-00-14, эл. 89026701508. ИП Вафин т.8 987 882 30 23)	ПС 110 кВ Кожино	0,12	0,25	0,37	0,50	0,62	0,74	0,87	0,99	1,12	1,24

Величина потребления электрической мощности потребителей указанная в графике определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-31°С)

Начальник СЭР ЦУС
 филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Маризнерго"



М.С. Егорова