

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель

Председателя правительства Республики Марий Эл

(подпись)

(Ф.И.О.)

/ Салыников А.А.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала АО "СО ЭЭС" Нижегородское РДУ

(подпись)

(Ф.И.О.)

/ Ионов А.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"

(подпись)

(Ф.И.О.)

/ Бондарчук И.Л.



ограничения режима потребления электрической мощности на 20.10.2020 г.
по МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" на территории Республики Марий Эл

ГРАФИК

| № п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | ЗАОР "НП "Завод Искож" | ПС 110 кВ Кожино | Л-68,52 | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| 2 | ОАО "Контакт" | | Л-71,61,60,70 | 0,25 | 0,51 | 0,76 | 1,01 | 1,27 | 1,52 | 1,77 | 2,02 | 2,28 | 2,53 |
| 3 | ООО "Новатор-С" | | Л-83,56,63 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,26 | 1,40 |
| 4 | ИП Глушкова Оксана Сергеевна | | Л-59, РП-27(2) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| 5 | ООО "Вално" | | РП-27, яч. 23, 10, 28, 24, 9 | 0,026 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| 6 | ООО "Стройтеглосервис" | | Л-72 | 0,065 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,65 |
| 7 | ООО "Стройтранс" | | Л-62 | 0,038 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 |
| 8 | ООО "Управление механизации строительства" | | Л-64 | 0,045 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 |
| 9 | ОАО "ОКТЬ Кристалл" | | Л-65, Л-84 | 0,078 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | 0,78 |
| 10 | ИП Савинов | | РП-27, яч. 13 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 11 | ООО "Электроконтакт" | Л-55 на ТП-35П | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | |
| 12 | ООО "Трейдингст" | ПС 35 кВ Северо-Западная | Л-89, ТП-573 | 0,042 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | |
| 13 | ОАО "Технологическая комплектация" | Л-59 на РП-27 на ТП- | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | |
| 14 | ОАО "ЭПП" | Л-133,134,144,163 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | |
| 15 | АО "ММЗ" | Л-142,154,162 | 0,51 | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,10 | |
| 16 | МП "Троллейбусный транспорт" | Л-136,132 | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | |
| 17 | ООО "Комфорт" | Заводская | Л-156, ТП-533П | 0,018 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | |
| 18 | ООО "Телент" | Л-159, ТП-513 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | |
| 19 | ООО "Пассажирские перевозки-город" | Л-157 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | |

| № п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование филиера | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | ОАО "Марбиофарм" | ПС 110 кВ | Д-109, 111, 114 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 |
| 21 | ЗАО "Й-Олинский завод нестандартного оборудования" | Витаминный | Д-101 на ТП-340П | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| 22 | ООО "МарийАгроМаш" | | Д-7 на РП-6 | 0,018 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| 23 | ООО "ДОК "Чудло лом" | | Д-16 | 0,042 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| 24 | МП "Троллейбусный транспорт" | | Д-47 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 |
| 25 | ОАО "Йошкар-Олинская обувная фабрика" | | Д-30 на РП-5 на ТП-211П | 0,035 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 |
| 26 | ФГБОУ ВПО "ПГУ" | ПС 110 кВ | Д-605 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 |
| 27 | ФГБОУ ВО "МарГУ" | Городская | Д-44 | 0,044 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,44 |
| 28 | ООО "Акватэк" | | Д-46, ТП-559 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 29 | ООО "Фирма Сувенир" | | Д-34, ТП-104 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 |
| 30 | ОАО "Кондитерская ф-ка" | | Д-34, ТП-242П | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| 31 | ЗАО "Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов" | ПС 220 кВ | Д-1020, ТП-488П | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| 32 | ОАО "Йошкар-Олинский ремонтный завод" | ПС 110 кВ | Д-1014 ТП-485П | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| 33 | ООО "Алатойс" | ПС 110 кВ Заречная | Д-1004, ТП-484П | 0,051 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 |
| ИТОГО: | | | | 2,53 | 5,06 | 7,59 | 10,12 | 12,65 | 15,18 | 17,71 | 20,24 | 22,77 | 25,30 |

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузки при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-33° С).

Главный инженер – зам. директора по техническому развитию

И.Н. Пакин

