

**Выписка из графика  
ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023гг.  
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"**

№ п/п	Потребитель	Наим. подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Л-145 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Главный инженер Болдынкин Андрей Васильевич, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Йошкар-Олинский консервный завод")	ПС 110 кВ Заводская	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20
2	Л-63, 56, 83 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Главный инженер Болдынкин Андрей Васильевич, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Новатор-С")	ПС 110 кВ Кожино	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
3	Л-109,111,114 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Главный инженер Болдынкин Андрей Васильевич, Диспетчер 45-33-22 (ОАО "Марбиофарм")	ПС 110 кВ Витаминный	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
4	Л-320, 414 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Главный инженер Болдынкин Андрей Васильевич, Диспетчер 45-33-22 (ООО "Йошкар-Олинская обувная фабрика")	ПС 110 кВ Городская (ТЭЦ-1)	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70

Ведущий инженер СЭР



М.С. Егорова